

<div>양변기 제품 검사 성적서</div> <div>2020 년 11 월 2 일</div>				결 재	담 당	검 토		승 인
					11/2	/	/	11/2
품 번	RWU-708N		수 량	36 EA	검사 규격		RMS-G-101 -103	
품 명	벽걸이 소변기		검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원		김 미 경	
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉 모 양	세 척 면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.35	1.36	1.35	합	
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
4	배출기능	Ø18mm 목재 구	목재 구를 도기 배수로 입구에 투입 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호	양호	합	
5	세척기능	잉크세척	잉크흔적이 없을 것. (사용수량 2ℓ기준)	양호	양호	양호	합	
6	사용수량	공급수압 98kPa	사용수량 2ℓ 이하일 것.	1.1	1.1	1.2	합	
7	주요치수	높이	810 ± 25 mm	812	814	812	합	
		폭	460 ± 16 mm	462	465	463	합	
		-						
		-						
8	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합	
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합	
9	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항				종합 판 정				