

시험 성적서

성적서 번호: T2019-12267

회사명: 로알앤컴퍼니주식회사

대표자: 정훈

연락처: 070-7464-8100

주소: 경기 화성시 팔탄면 시청로 895-20, 1층

1. 시료명: 벽불이 온냉수 혼합 꼭지(자폐식)
· 규격 및 형식: RBT320 외 1종
2. 성적서의 용도: 제출용(제출기관명: 한국환경산업기술원)
3. 접수일자: 2019.10.18
4. 시험일자: 2019.11.04 - 2019.11.04
5. 시험방법: KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정), EL221 절수형 수도꼭지(2012.07.19., 개정)
6. 시험결과: 울지 참조

시험자: 나엘리

나엘리

승인자: 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2019 년 11 월 08 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29
TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



시험결과

성적서 번호 : T2019-12267

1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
RBT320	최대 토수유량	L/min	4.9
RBT330	최대 토수유량	L/min	4.0

2. 시료사진



3. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	-	-
다이알형 압력계	3465-04	2019-10-17	2020-10-17
토수량측정용저울	3942	2019-10-31	2020-10-31
초시계	4399	2018-06-14	2020-06-14
온습도계	3769-11	2019-10-30	2020-10-30

끝.

