

시험 성적서

성적서 번호 : T2019-02252

회 사 명 : 로알앤크퍼니(주)

대 표 자 : 박종욱

주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20

1. 시 료 명 : 샤워헤드

· 규격 및 형식 : 91732W

2. 성적서의 용도 : 제출용(제출기관명 : 한국환경산업기술원)

3. 접수일자 : 2019.02.20

4. 시험일자 : 2019.03.05 - 2019.03.05

5. 시험방법 : EL221 샤워헤드 및 수도꼭지 절수 부속(2012.07.19., 개정)

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 전전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



2019 년 03 월 07 일

한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711




시험결과

성적서 번호 : T2019-02252

1. 시험결과

시험항목	단위	시험결과
샤워헤드 토수유량	L/min	6.0
물줄기 높이	m	0.5

2. 시료사진



3. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	-	-
다이알형 압력계	3465-04	2018-10-23	2019-10-23
토수량측정용저울	3942	2018-10-23	2019-10-23
줄자(5.5 m)	5629-02	2018-02-09	2020-02-09
온습도계	3769-11	2018-10-29	2019-10-29

끝.

