



시험 성적서

한국세라믹기술원

우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321
(Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)

성적서번호: 2020-0090

페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 로얄애크퍼니(주) / 정훈
- 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
- 의뢰일자 : 2020년 01월 10일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지 인증용

3. 시험 시료명/물질 : RWC-651

4. 시험기간 : 2020년 01월 10일 ~ 2020년 01월 15일

5. 시험장소: ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험

6. 시험방법 : EL223(EM501)

7. 시험환경

- 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.

8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
RWC-651	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		1초	5.9	EL223(EM501)	
			4초	6.0		
	불 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0			
		(오수관 통과 개수)	99.7			
		입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수)		0.7		

참고) 6L 조절방법 : 완전 잠금 상태에서 반시계 방향으로 75° / 부속품 명 : RCF 201B / 세척밸브식 양변기 / 압력 : 98kPa

확 인	시험자 : 안 옥 성	기술책임자 : 정 충 호
-----	-------------	---------------

2020 . 01 . 15 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.