



시험성적서

1. 성적서번호 : CT17-129415

2. 의뢰자

○ 업체명 : 로얄앤크퍼니(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20

3. 시험기간 : 2017년 11월 27일 ~ 2017년 12월 18일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : [대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워수전용)] RBS 791-샤워기 외 1건

6. 시험방법

(1) KS B 2331:2016

7. 시험결과

1) [대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워수전용)] RBS 791-핸드샤워

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
토수성능	L/min	(1)	5.8	-

2) [대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워수전용)] RBS 791-헤드샤워

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
토수성능	L/min	(1)	5.4	-

확인	작성자 성명	이세진	기술책임자 성명	이인우
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				



2017년 12월 18일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (031)460-5135




시험성적서

성적서번호 : CT17-129415

7. 시험결과

< 첨부 1 > 시험조건 및 사진

RBS 791

호스 접속형 : 호스 일체형

< 첨부 2 > 절수부속 품번 및 사진

절수부속 미사용
적용 모델 : 없음

----- 이 하 여 백 -----

