

도기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토		승 인
2022년 11 월 14 일								
					11/14	/	/	11/14
품 번	RWS-7	수 량	100 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103			
품 명	발이 달린 청소용 수채	검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원	박수범			
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉모양	세척면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것.	양호	양호	양호	합	
3	내급랭성	150℃/1h가열후 상온 수중냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
4	주요치수	높이	600±20mm	602	605	601	합	
		폭	565±20mm	566	566	567	합	
		수도꼭지 설치구 내경	Ø40mm 이상	40	40	41	합	
		배수구 센타	245±10mm	247	246	246	합	
5	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크.	양호	양호	양호	합	
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호.	양호	양호	양호	합	
6	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항					종합 판정			